

Veterinární univerzita Brno

Palackého třída 1946/1,
612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
4121940162

VYŘIZUJE / LINKA
800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava / 01.11.2022

Vážený zákazníku,

K Vaší žádosti sdělujeme, že projektová dokumentace, vypracovaná na základě technických podmínek připojení (dále „TPP“) stanovených Provozovatelem distribuční soustavy k Vaší žádosti o připojení ze dne 14.03.2022.

Zaslaná PD před realizací „FVE – odchovna jalovic“ (Veterinární univerzita Brno) ŽoP č. 4121940162 je **ODSOUHLAŠENA** za níže uvedených podmínek:

Předávací místo na hladině VN v TS NJ_9429. Stávající VN přípojka.

Způsob provozu výroby: Přebytky do DS.

Povolný Pinst ve smlouvě – 49,5 kW (Typ zdroje: Fotočlánekový se střídačem na objektu)

Pinst v PD – 49,5 kW. (Typ zdroje: FVE na objektu)

Výrobna bez akumulace

Měření typu A, na straně nižšího napětí TR, MTP 200/5 A, 10 VA, 0,5S. Uložení kabelů, průřezy a barevné značení musí odpovídat platným přípojovacím podmínkám VN, VVN.

Automatické opětovné připojení výroby po obnově parametrů napětí v DS je nastaveno po 20 min prodlevě s plným výkonem.

Výrobna je připravena pro osazení přijímače HDO v USM. Výrobna je připravena pro regulaci činného výkonu v rozsahu stupňů 0, 100% P přes HDO ve vlastnictví PDS.

Výrobní zařízení NENÍ schopno krátkodobého ostrovního provozu – Není instalován vazební spínač.

Nastavení parametrů ochrany vyhovuje doporučenému nastavení pro vypnutí dle Přílohy č.4 PPDS. Oprava tabulky v Technické zprávě.

Dle doložené PD je technologie výroby schopná regulovat dle požadovaných charakteristik chování výroben v síti [Q(U), P(f) i LVRT/FRT] dle platných Pravidel provozování DS příloha č.4 a hodnot předepsaných ČEZ Distribuce a.s. v technických podmínkách připojení.

Požadavek na první paralelní připojení doplňte souhlasným vyjádřením k zaslané PD, Revizní zprávou instalace výroby a protokolem síťových ochrany s uvedenými parametry nastavení síťových ochrany a délky prodlevy při

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02



automatickém připojení výroby. Protokol ochrany musí být podepsán technikem zodpovídajícím za správnost nastavených parametrů.

Požadujeme splnění podmínek připojení a doložení potřebných podkladů **dle žádosti č. 4121940162**

Toto vyjádření platí do 01.11.2023.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte přes Distribuční portál nebo na naší lince 800 850 860. Při kontaktu uvádějte prosím naši značku ze záhlaví dopisu.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Linhart
Vedoucí odboru Obsluha zákazníků Business