



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČÍSLO 1

„VETUNI – Rekonstrukce a nástavba objektu č. 43 (svítidla)“

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

**nadlimitní veřejná zakázka na dodávky ve smyslu ustanovení § 25 zákona
zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona**

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: **Veterinární univerzita Brno**
Právní forma: veřejná vysoká škola, kód 601
Sídlo: Palackého tř. 1, 612 42 Brno
IČO: 62157124
DIČ: CZ62157124
Zastoupená: prof. MVDr. Aloisem Nečasem, Ph.D., MBA, rektorem

IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZADAVATELE (v souladu s § 43 zákona)

Název: INVESTINŽENÝRING a.s.
Sídlo: Brno, Kapucínské náměstí 303/5, PSČ 60200
IČO: 60742470
Zastoupená: Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva
Kontaktní osoba: Mgr. Ilja Kašík, email: kasik@inving.cz, tel.: +420 604 665 171

Na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona sděluje vysvětlení zadávací dokumentace takto:

Dotaz číslo 1: Prosím o bližší popis pro položku „27 – DALI – řídicí systém.“ Jedná se nejspíš o přednáškovou místnost. Pro správné nacenění potřebujeme znát bližší představy investora o fungování systému.

Budou všechna svítidla ovládána zároveň, nebo po skupinách?

Jak budou svítidla ovládána? Bezdrátovým ovladačem, tlačítky na zdi apod?

Je požadavek na řízení i pomocí přítomnostních a přísvitových čidel?

Je požadavek na konkrétní světelné scény? Například rozsvítit vše na 50% nebo 100%?

Odpoověď zadavatele:

- Svítidla budou ovládána se vzájemnou provázaností v pěti skupinách.
- Svítidla budou ovládána z pultu katedry.
- Není.
- Dle uživatelského nastavení na pultu katedry, stávajícím tlačítkem pro každý okruh.

V Brně dne 17. 7. 2023

.....
Mgr. Ilja Kašík, pověřen zadavatelem