



OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

„VETUNI – Rekonstrukce a nástavba objektu č. 43 (svítidla)“

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

**nadlimitní veřejná zakázka na dodávky ve smyslu ustanovení § 25 zákona
zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona**

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: **Veterinární univerzita Brno**
Právní forma: veřejná vysoká škola, kód 601
Sídlo: Palackého tř. 1, 612 42 Brno
IČO: 62157124
DIČ: CZ62157124
Zastoupená: prof. MVDr. Aloisem Nečasem, Ph.D., MBA, rektorem

IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZADAVATELE (v souladu s § 43 zákona)

Název: INVESTINŽENÝRING a.s.
Sídlo: Brno, Kapucínské náměstí 303/5, PSČ 60200
IČO: 60742470
Zastoupená: Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva
Kontaktní osoba: Mgr. Ilja Kašík, email: kasik@inving.cz, tel.: +420 604 665 171

Veterinární univerzita Brno, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, tímto prostřednictvím zástupce zadavatele oznamuje, že v souladu s doporučením hodnotící komise rozhodla **o výběru dodavatele**, a to dodavatele ESLINE s.r.o., sídlem: U krčské vodárny 337/23, 140 00 Praha, IČO: 04635264, který podal nabídku č. 1, a který splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení. Nabídka tohoto účastníka byla v souladu se zadávacími podmínkami vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

V Brně dne 18. 8. 2023

.....
Mgr. Ilja Kašík
INVESTINŽENÝRING a.s.

Přílohy:

Písemná zpráva o hodnocení nabídek
Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci

Poučení

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele je možné podat u zadavatele námitky, které musí být dle § 242 zákona zadavateli doručeny do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele podle § 246 uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

1. ČÁST

„VETUNI – Rekonstrukce a nástavba objektu č. 43 (svítidla)“

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

**nadlimitní veřejná zakázka na dodávky ve smyslu ustanovení § 25 zákona
zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona**

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: **Veterinární univerzita Brno**
Právní forma: veřejná vysoká škola, kód 601
Sídlo: Palackého tř. 1, 612 42 Brno
IČO: 62157124
DIČ: CZ62157124
Zastoupená: prof. MVDr. Aloisem Nečasem, Ph.D., MBA, rektorem

IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZADAVATELE (v souladu s § 43 zákona)

Název: INVESTINŽENÝRING a.s.
Sídlo: Brno, Kapucínské náměstí 303/5, PSČ 60200
IČO: 60742470
Zastoupená: Ing. Tomášem Štercem, předsedou představenstva
Kontaktní osoba: Mgr. Ilja Kašík, email: kasik@inving.cz, tel.: +420 604 665 171

Hodnotící komise jmenovaná zadavatelem pro výše uvedenou veřejnou zakázku se sešla dne 28. 7. 2023 v 9:00 hod. Předmětem jednání hodnotící komise je posouzení a hodnocení nabídek.

I. Složení komise

Na jednání komise se dostavili:

1. Ing. Bc. Radko Bébar
2. Ing. Jaroslav Kunc
3. Bc. Jan Juklíček
4. Ing. Jiří Šmerda
5. Mgr. Jiří Sobotka
6. Mgr. Ilja Kašík

Komise se sešla v počtu 6 členů/náhradníků, tudíž je usnášeníschopná. Před zahájením jednání komise podepsali všichni členové čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů (příloha této zprávy).

II. Seznam doručených nabídek:

Číslo nabídky	Účastník
1.	ESLINE s.r.o., sídlem: U krčské vodárny 337/23, 140 00 Praha, IČO: 04635264

2.	HORMEN CE a.s., sídlem: Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 27154742
----	---

III. Hodnocení nabídek

Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel v souladu s § 114 zákona stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě jediného hodnotícího kritéria, kterým je nejnížší nabídková cena. Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč bez DPH za realizaci celého předmětu zakázky stanovená dle této zadávací dokumentace (celková nabídková cena zahrnuje cenu za kompletní realizaci předmětu zakázky). Nabídky budou seřazeny podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnížší po nejvyšší s tím, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnížší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Seznam hodnocených nabídek

Číslo nabídky	Účastník	Nabídková cena
1.	ESLINE s.r.o., sídlem: U krčské vodárny 337/23, 140 00 Praha, IČO: 04635264	5.198.259,17 Kč bez DPH
2.	HORMEN CE a.s., sídlem: Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 27154742	4.643.405,63 Kč bez DPH

Předběžné pořadí nabídek

1. HORMEN CE a.s.
Nabídková cena: 4.643.405,63 Kč bez DPH
2. ESLINE s.r.o.
Nabídková cena: 5.198.259,17 Kč bez DPH

IV. Posouzení nabídek

Hodnotící komise posoudila obě doručené nabídky.

Nabídka číslo 1

Obchodní firma (název): ESLINE s.r.o.
sídlem: U krčské vodárny 337/23, 140 00 Praha
IČO: 04635264

Hodnotící komise jednohlasně uvádí, že účastník v nabídce prokázal splnění všech požadavků uvedených v zadávacích podmínkách v požadovaném rozsahu. Nabídka je úplná. Hodnotící komise posoudila též výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Hodnotící komise neshledala nabídkovou cenu jako mimořádně nízkou.

Nabídka číslo 2

Obchodní firma (název): HORMEN CE a.s.
sídlem: Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 27154742

Hodnotící komise jednohlasně uvádí, že nabídka obsahuje níže popsané nejasnosti a nedostatky:

1. Doklady předložené v nabídce musí být podepsány osobou oprávněnou/osobami oprávněnými zastupovat dodavatele. Dle Výpisu z obchodního rejstříku „*společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva*“. Doklady předložené v nabídce jsou opatřeny dvěma elektronickými podpisy, nicméně jeden z nich má neznámou platnost; jde o podpis, v jehož certifikátu autora podpisu je uveden název „*Hormen JV <jvrbicky@hormen.cz>*“. Tento certifikát není důvěryhodný.
2. Zadavatel podle čl. 2.16.2. zadávací dokumentace požadoval, aby účastník předložil ve své nabídce položkový rozpočet - výkaz výměr dle přílohy zadávací dokumentace. Zadavatel stanovil, že všechny položky musí být oceněny částkou větší než 0, pokud z položkového rozpočtu u konkrétní položky nevyplývá něco jiného. V rozpočet předloženém v nabídce účastníkem je však neoceněná položka s názvem „*Nastavení a oživení řízení osvětlení*“.
3. Zadavatel v Návrhu kupní smlouvy požadoval, aby nedílnou součástí kupní smlouvy byla příloha „*Kniha svítidel a výkaz výměr*“. Kniha svítidel v nabídce přiložena není, pouze soubor s názvem „*Technický popis svítidel*“, ze kterého není patrné splnění požadavků zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky.

Tento účastník bude vzhledem k charakteru nejasností a nedostatků vyzván k objasnění a doplnění nabídky.

V. Pověření ke zpracování a odeslání žádosti o doplnění nabídky

Hodnotící komise tímto pověřuje zástupce zadavatele, společnost INVESTINŽENÝRING a.s., vypracováním žádosti o objasnění nabídky a její zaslání účastníkovi dle výše uvedeného. Hodnotící komise stanovuje lhůtu pro splnění výše uvedených povinností účastníka na 3 pracovní dny ode dne doručení žádosti.

VI. Jiné

Žádný z členů komise nevzněl v průběhu jednání připomínky. Jednání komise bylo ukončeno dne 28. 7. 2023 v 9:35 hodin.

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

2. ČÁST

„VETUNI – Rekonstrukce a nástavba objektu č. 43 (svítidla)“

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

**nadlimitní veřejná zakázka na dodávky ve smyslu ustanovení § 25 zákona
zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona**

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: **Veterinární univerzita Brno**
Právní forma: veřejná vysoká škola, kód 601
Sídlo: Palackého tř. 1, 612 42 Brno
IČO: 62157124
DIČ: CZ62157124
Zastoupená: prof. MVDr. Aloisem Nečasem, Ph.D., MBA, rektorem

IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZADAVATELE (v souladu s § 43 zákona)

Název: INVESTINŽENÝRING a.s.
Sídlo: Brno, Kapucínské náměstí 303/5, PSČ 60200
IČO: 60742470
Zastoupená: Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva
Kontaktní osoba: Mgr. Ilja Kašík, email: kasik@inving.cz, tel.: +420 604 665 171

Hodnotící komise jmenovaná zadavatelem pro výše uvedenou veřejnou zakázku se sešla dne 10. 8. 2023 v 9:00 hod. Předmětem jednání hodnotící komise je posouzení a hodnocení nabídek.

I. Složení komise

Na jednání komise se dostavili:

1. Ing. Bc. Radko Bébar
2. Ing. Jaroslav Kunc
3. Růžena Páleníková
4. Ing. Jiří Šmerda
5. Mgr. Jiří Sobotka
6. Mgr. Ilja Kašík

Komise se sešla v počtu 6 členů/náhradníků, tudíž je usnášeníschopná. Před zahájením jednání komise podepsali všichni členové čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů (příloha této zprávy).

II. Posouzení nabídek

Hodnotící komise posoudila nabídku č. 2 účastníka, který byl vyzván k objasnění a doplnění nabídky. Nabídka č. 1 byla posouzena na jednání hodnotící komise dne 28. 7. 2023.

Nabídka číslo 2

Obchodní firma (název): HORMEN CE a.s.
sídlem: Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 27154742

Hodnotící komise na svém jednání dne 28. 7. 2023 uvedla, že nabídka obsahovala nejasnosti a nedostatky popsané v Písemné zprávě o hodnocení nabídek 1. část. Účastník byl dne 31. 7. 2023 zástupcem zadavatele vyzván k objasnění a doplnění nabídky. Hodnotící komise stanovila lhůtu pro doručení objasnění nabídky na 3 pracovní dny ode dne doručení žádosti. Účastník emailem doručil objasnění nabídky v požadované formě dne 1. 8. 2023, tedy ve stanovené lhůtě a v požadované formě.

Objasnění nabídky se skládá ze čtyř souborů (*KS - VETUNI - Veterinární univerzita Brno_20230731 podepsané_final.pdf*, *Kupní smlouva k podpisu final.pdf*, *Přílohy k podpisu final.pdf* a *Příloha č. 1 - VETUNI 43 - výkaz výměr včetně světél_final.xlsx*) a obsahuje:

- Doklady požadované zadavatelem řádně podepsané osobami oprávněnými zastupovat dodavatele.
- Řádně vyplněný položkový rozpočet - výkaz výměr dle přílohy zadávací dokumentace, jehož všechny položky jsou oceněny a zároveň není dotčena celková nabídková cena.
- Dokument obsahující technické specifikace nabízených svítidel. Z tohoto dokumentu však vyplývá, že nabízená svítidla nesplňují požadavky zadavatele na předmět plnění specifikované v příloze zadávací dokumentace „Kniha svítidel a výkaz výměr“. Účastník tedy nabízí technicky jiné plnění, než požadoval zadavatel v zadávací dokumentaci. Konkrétně jde o níže uvedené:
 - V předloženém dokumentu chybí u všech svítidel tyto parametry: životnost, provozní teplota, třída izolace.
 - Svítidlo G1 nesplňuje požadavky na rozměry svítidla, dle zadávací dokumentace požadoval zadavatel rozměr 595 x 295 x 65 mm, v nabídce účastníka je uveden rozměr 595 x 595 x 12 mm. Požadovaný rozměr je z důvodu rozvodů nad podhledem, kde není dostatek místa.
 - Svítidla K3, K4, K5 nesplňují požadavky na příkon, dle zadávací dokumentace požadoval zadavatel příkon 18, resp. 12, resp. 18 W, v nabídce účastníka je uveden příkon 25, resp. 18, resp. 25 W, dále uvedená svítidla nesplňují požadavky na světelný výkon, dle zadávací dokumentace požadoval zadavatel výkon 139, resp. 133, resp. 139 lm/W, v nabídce účastníka je uveden výkon 100, resp. 89, resp. 100 lm/W.
 - Svítidlo K6 nesplňuje požadavky na rozměry svítidla, dle zadávací dokumentace požadoval zadavatel rozměr 280 x 280 x 35 mm, v nabídce účastníka je uveden rozměr 595 x 595 x 27 mm. Požadovaný rozměr je z důvodu rozvodů nad podhledem, kde není dostatek místa.
 - Svítidlo K7 nesplňuje požadavky na rozměry svítidla, dle zadávací dokumentace požadoval zadavatel rozměr Ø 165 x 140 mm, v nabídce účastníka je uveden rozměr Ø 205 x 132 mm.
 - Svítidla M1, M3, S3 mají v nabídce účastníka nejasně specifikovaný příkon a světelný tok, když účastník nabízí u těchto položek tři parametry namísto požadovaného jednoho, což se jeví jako variantní řešení, které však není přípustné.
 - Svítidlo M6 nesplňuje požadavky na krytí IP, dle zadávací dokumentace požadoval zadavatel krytí IP 60, v nabídce účastníka je uvedeno 20, dále svítidlo nesplňuje požadavky na příkon, dle zadávací dokumentace požadoval zadavatel příkon 27 W, v nabídce účastníka je uveden příkon 30 W, dále uvedená svítidla nesplňují požadavky na světelný výkon, dle zadávací dokumentace požadoval zadavatel výkon 87 lm/W, v nabídce účastníka je uveden výkon 78 lm/W.

- Svítidlo M7 nesplňuje požadavky na příkon, dle zadávací dokumentace požadoval zadavatel příkon 93 W, v nabídce účastníka je uveden příkon 100 W, dále u svítidla nelze nastavovat směr vyzařování.
- Svítidlo M8 - nesplňuje požadavky na připojení na driver AC/DC.
- Svítidlo M9 nesplňuje požadavky na vyzařovací úhel, dle zadávací dokumentace požadoval zadavatel vyzařovací úhel 70°, v nabídce účastníka je uveden vyzařovací úhel 55°, dále svítidlo nesplňuje požadavky na příkon, dle zadávací dokumentace požadoval zadavatel příkon 24 W, v nabídce účastníka je uveden příkon 28 W, dále uvedené svítidlo nesplňuje požadavky na světelný výkon, dle zadávací dokumentace požadoval zadavatel výkon 117 lm/W, v nabídce účastníka je uveden výkon 93 lm/W, dále svítidlo nesplňuje požadavky na rozměry svítidla, dle zadávací dokumentace požadoval zadavatel rozměr Ø 240 x 238 mm, v nabídce účastníka je uveden rozměr Ø 180 x 200 mm.
- Svítidlo P3 nesplňuje požadavky na krytí IP, dle zadávací dokumentace požadoval zadavatel krytí IP 40, v nabídce účastníka je uvedeno 20, dále svítidlo nesplňuje požadavky na příkon, dle zadávací dokumentace požadoval zadavatel příkon 60 W, v nabídce účastníka je uveden příkon 74 W, dále uvedené svítidlo nesplňuje požadavky na světelný výkon, dle zadávací dokumentace požadoval zadavatel výkon 128 lm/W, v nabídce účastníka je uveden výkon 120 lm/W.
- Svítidlo R1 nesplňuje požadavky na difuzor, v nabídce účastníka je uvedeno pouze „mikroprismatický“, dle zadávací dokumentace požadoval zadavatel mikroprisma + sklo, dále svítidlo nesplňuje požadavky na index podání barev, dle zadávací dokumentace požadoval zadavatel index podání barev 90+ Ra, v nabídce účastníka je uvedeno 80 Ra.
- Svítidlo S1 nesplňuje požadavky na rozměr svítidla, dle zadávací dokumentace požadoval zadavatel rozměr 1155 x 45 x 60 mm, v nabídce účastníka je uveden rozměr 1185 x 85 x 88 mm. Požadované rozměry jsou z důvodu rozvodů nad podhledem, kde není dostatek místa.
- Svítidlo S2 nesplňuje požadavky na rozměr svítidla, dle zadávací dokumentace požadoval zadavatel rozměr 1435 x 45 x 60 mm, v nabídce účastníka je uveden rozměr 1477 x 85 x 88 mm. Požadované rozměry jsou z důvodu rozvodů nad podhledem, kde není dostatek místa.

Hodnotící komise jednohlasně uvádí, že účastník v nabídce neprokázal splnění všech požadavků uvedených v zadávacích podmínkách v požadovaném rozsahu a bude vyřazena a účastník bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Nabídka nesplňuje požadavky zadavatele na předmět plnění.

Seznam vyřazených nabídek

Pořadové č.	Účastník	Důvod vyloučení
2.	HORMEN CE a.s., sídlem: Moulíkova 3286/1b, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 27154742	nesplnění zadávacích podmínek – nabídka nesplňuje požadavky zadavatele na předmět plnění

III. Hodnocení nabídek

Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel v souladu s § 114 zákona stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě jediného hodnotícího kritéria, kterým je nejnížší nabídková cena. Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč bez DPH za realizaci celého předmětu zakázky stanovená dle této zadávací dokumentace (celková nabídková cena zahrnuje

cenu za kompletní realizaci předmětu zakázky). Nabídky budou seřazeny podle absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší s tím, že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Seznam hodnocených nabídek

Číslo nabídky	Účastník	Nabídková cena
1.	ESLINE s.r.o., sídlem: U krčské vodárny 337/23, 140 00 Praha, IČO: 04635264	5.198.259,17 Kč bez DPH

Hodnotící komise neprovedla hodnocení nabídek, neboť by hodnotila jedinou nabídku.

IV. Závěr

Výsledné pořadí nabídek

1. ESLINE s.r.o.

Nabídková cena: 5.198.259,17 Kč bez DPH

Na základě výše uvedeného doporučuje hodnotící komise zadavateli uzavřít smlouvu s účastníkem, jehož nabídka se umístila na 1. místě.

V. Jiné

Žádný z členů komise nevznnesl v průběhu jednání připomínky. Jednání komise bylo ukončeno dne 10. 8. 2023 v 9:45 hodin.

SEZNAM DOKLADŮ, KTERÝMI VYBRANÝ DODAVATEL PROKAZOVAL KVALIFIKACI

Požadavek	prokázáno (název dokladu, označení osoby, která doklad vyhotovila, datum vyhotovení, označení rozhodných skutečností, příp. identifikační údaje poddodavatele, název a datum uzavření smlouvy se poddodavatelem)														
Základní způsobilost podle § 74 odst. 1 zákona	Čestné prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti ze dne 24. 7. 2023, vyhotovil: ESLINE s.r.o. (Milan Blažek, jednatel)														
Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje	Výpis z obchodního rejstříku pro dodavatele ESLINE s.r.o. ze dne 12. 6. 2023, vydán Městským soudem v Praze														
Profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona – doklad, že je účastník oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to zejména doklad osvědčující živnostenské oprávnění „Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení“, nebo „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti odpovídající předmětu plnění veřejné zakázky, nebo obdobné	Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku pro poddodavatele ESLINE s.r.o. ze dne 28. 6. 2023, vydán Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, prokazující živnostenské oprávnění v oboru „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti „Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí“.														
Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona - seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení rozsahu plnění, ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele Způsob prokázání: seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení ve formě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Dodavatel uvede výhradně dokončené dodávky. V případě, že byly dodávky provedeny v rámci většího celku či více dodavateli společně, musí být v	Čestné prohlášení – seznam významných dodávek ze dne 24. 7. 2023, vyhotovil: ESLINE s.r.o. (Milan Blažek, jednatel), obsahující níže uvedené: Dodávka č. 1 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Název dodávky</td><td>Výstavba sídla nejvyššího kontrolního úřadu</td></tr> <tr> <td>Objednatel</td><td>KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o.</td></tr> <tr> <td>Stručný popis dodávky</td><td>Dodávka svítidel a centrálního bateriového systému</td></tr> <tr> <td>Finanční hodnota dodávky v Kč bez DPH</td><td>5.850.000,- Kč</td></tr> <tr> <td>Doba realizace dodávky</td><td>07.2022-12.2022</td></tr> <tr> <td>Místo realizace dodávky</td><td>U Uranie/Komunardů, Praha 7 - Holešovice</td></tr> <tr> <td>Předmětem byla dodávka a montáž svítidel s finančním objemem minimálně 3 miliony Kč bez DPH</td><td>ANO</td></tr> </table>	Název dodávky	Výstavba sídla nejvyššího kontrolního úřadu	Objednatel	KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o.	Stručný popis dodávky	Dodávka svítidel a centrálního bateriového systému	Finanční hodnota dodávky v Kč bez DPH	5.850.000,- Kč	Doba realizace dodávky	07.2022-12.2022	Místo realizace dodávky	U Uranie/Komunardů, Praha 7 - Holešovice	Předmětem byla dodávka a montáž svítidel s finančním objemem minimálně 3 miliony Kč bez DPH	ANO
Název dodávky	Výstavba sídla nejvyššího kontrolního úřadu														
Objednatel	KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o.														
Stručný popis dodávky	Dodávka svítidel a centrálního bateriového systému														
Finanční hodnota dodávky v Kč bez DPH	5.850.000,- Kč														
Doba realizace dodávky	07.2022-12.2022														
Místo realizace dodávky	U Uranie/Komunardů, Praha 7 - Holešovice														
Předmětem byla dodávka a montáž svítidel s finančním objemem minimálně 3 miliony Kč bez DPH	ANO														

seznamu uvedeno, jaká část celkového objemu se týkala dodavatele.

Požadovaná minimální úroveň: Minimální úroveň tohoto kritéria technické kvalifikace je stanovena na minimálně 3 významné dodávky obdobného charakteru. Dodávkou obdobného charakteru se rozumí dodávka a montáž svítidel s finančním objemem minimálně 3 miliony Kč bez DPH za každou takovou zakázku

Dodávka č. 2

Název dodávky	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích
Objednatel	Elektromont Brno a.s.
Stručný popis dodávky	Dodávka svítidel
Finanční hodnota dodávky v Kč bez DPH	3.070.000,- Kč
Doba realizace dodávky	05.2022-10.2022
Místo realizace dodávky	Brno-Bohunice
Předmětem byla dodávka a montáž svítidel s finančním objemem minimálně 3 miliony Kč bez DPH	ANO

Dodávka č. 3

Název dodávky	Modernizace ústředního autobusového nádraží Zvonařka
Objednatel	EQUANS Services a.s.
Stručný popis dodávky	Dodávka svítidel a řídicího systému
Finanční hodnota dodávky v Kč bez DPH	3.600.000,- Kč
Doba realizace dodávky	08.2020-01.2021
Místo realizace dodávky	Brno Zvonařka
Předmětem byla dodávka a montáž svítidel s finančním objemem minimálně 3 miliony Kč bez DPH	ANO

Dodávka č. 4

Název dodávky	Komplexní simulační centrum MU
Objednatel	Společnost Komplexní simulační centrum
Stručný popis dodávky	Dodávka svítidel a centrálního bateriového systému
Finanční hodnota dodávky v Kč bez DPH	7.900.000,- Kč
Doba realizace dodávky	05.2019-10.2020
Místo realizace dodávky	Brno Bohunice
Předmětem byla dodávka a montáž svítidel s finančním objemem minimálně 3 miliony Kč bez DPH	ANO

Vybraný dodavatel prokázal splnění požadavků zadavatele na základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci uvedené v zadávacích podmínkách.