



Veterinární a farmaceutická  
univerzita Brno  
E. Krásnohorské 178  
742 42 Šenov u Nového Jičína

VÁŠ DOPIS ZNAČKY  
1133653543

NAŠE ZNAČKA  
4121940115

VYŘIZUJE / LINKA  
Svozil Petr / 606 563 283

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň / 10.05.2023

**Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci na základě žádosti o připojení č. 4121940115**

Dobrý den,  
zasíláme vám vyjádření k projektové dokumentaci (dále „PD“) vypracované na základě technických podmínek připojení (dále „TPP“) stanovených Provozovatelem distribuční soustavy (dále „PDS“) k vaší žádosti o připojení ze dne 14.03.2022.

Projektovou dokumentaci připojení výrobní v rámci stavby VFU FVE 198 kW **schvalujeme za dodržení následujícího.**

**Podmínky připojení k distribuční soustavě:**

- připojení výrobní s povoleným rezervovaným výkonem 198,000 kW, instalovaným výkonem 198,000 kW, rezervovaným příkonem 400,000 kW, bude ve stávající odběratelské transformační stanici NJ\_9166 s odběrným místem EAN 859182400512231591.
- závazné technické a smluvní podmínky připojení jsou stanoveny ve Smlouvě o připojení č. 22\_VN\_1010312410, která byla uzavřena dne 25.05.2022.
- Prováděcí dokumentace. Úprava v TZ na straně 1 datum 10.03.2032 a odžlutit text. Do tabulky telemetrie doplnit označení rozpadového místa KM a KM2 v RH1. Úpravy budou doloženy v PD skutečného provedení.

Požadavek na fyzické připojení nám předejte prostřednictvím Distribučního portálu s následujícími dokumenty:

- souhlasným vyjádřením k zaslané projektové dokumentaci,
- PDS odsouhlasenou projektovou dokumentaci provedení výrobní aktualizovanou podle skutečného stavu,
- revizní zprávou instalace výrobní a připojení k DS,
- protokolem síťových ochranných s uvedenými parametry a způsobem automatického připojení výrobní,
- potvrzením Přílohy č. 2
- Odsouhlaseným místním provozním předpisem
- případně dalšími povinnými přílohami dle Smlouvy č. 22\_VN\_1010312410.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka  
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail:  
info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

PDS neosvědčuje správnost celé PD ani nevyhodnocuje žádost o schválení projektové dokumentace z hlediska podmínek vzniku nároku na podporu nebo dotaci. K těmto podmínkám není povinen přihlížet. PDS dále nenese žádnou zodpovědnost za funkčnost a bezpečnost provozovaného zařízení a souvisejících elektrických obvodů dle PD, ani za případné škody způsobené činností tohoto systému. Výrobna dle PD musí být včetně souvisejících elektrických obvodů provedena a zapojena v souladu s PPDS, ČSN a souvisejícími předpisy.

S pozdravem



Ing. Miroslav Zubík  
Vedoucí oddělení Individuální péče o zákazníky