



VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO
ŠKOLNÍ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK NOVÝ JIČÍN

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

„Fotovoltaická elektrárna Správní středisko – opakované řízení“

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)
podlimitní veřejná zakázka na dodávky
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Veterinární univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín
Právní forma: Veřejná vysoká škola
Sídlo: Elišky Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zastupuje: Ing. Radek Haas, ředitel podniku
IČO: 62157124
DIČ: CZ62157124

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vysvětluje zadávací dokumentaci takto:

Dotaz č. 1:

V poskytnuté technické zprávě jsou navrženy střídače 4x 30 KW a panely 450 Wp, ve zveřejněném dokumentu PBR se, ale počítá s panely 550 WP a se dvěma střídači 60 KW. Může zadavatel upřesnit požadavek na střídače a požadovaný výkon panelů? Kterým údajem se máme při zpracování cenové nabídky řídit?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel doporučuje řídit se technickou zprávou zpracovanou Ing. Jiřím Horákem. Střídače o výkonu 30 kW, panely o výkonu 450 Wp.

Vzhledem k tomu, že nedochází ke změně zadávacích podmínek, se zadavatel rozhodl lhůtu pro podání nabídek neprodlužovat, lhůta tedy končí dne 29. 01. 2025 do 10:00 hodin.

V Šenově u Nového Jičína dne 15. 01. 2025

.....
Ing. Radek Haas
ředitel podniku