



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČÍSLO 1

"VETUNI - Podpora energetické úspornosti v objektu č. 1"

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

**podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve smyslu ustanovení § 26 zákona
zadávaná v otevřeném řízení**

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: **Veterinární univerzita Brno**
Právní forma: veřejná vysoká škola, kód 601
Sídlo: Palackého tř. 1, 612 42 Brno
IČ: 62157124
DIČ: CZ62157124
Zastoupená: prof. MVDr. Aloisem Nečasem, Ph.D., MBA, rektor

IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZADAVATELE (v souladu s § 43 zákona)

Název: INVESTINŽENÝRING a.s.
Sídlo: Brno, Kapucínské náměstí 303/5, PSČ 60200
IČ: 60742470
Zastoupená: Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva
Kontaktní osoba: Mgr. Ilja Kašík, email: kasik@inving.cz, tel.: +420 604 665 171

Na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona sděluje vysvětlení zadávací dokumentace takto:

Dotaz číslo 1: Ve výkazu výměr je lešení udáváno jako soubor 1. Prosíme o rozepsání do jednotlivých položek (montáž, demontáž, pronájem na dny/měsíce, ochranné sítě apod.) a určení, jak dlouho lešení na stavbě bude. Tento způsob zadání k ocenění není porovnatelný s ostatními nabídkami.

Odpověď zadavatele: Rozepsané lešení do jednotlivých položek viz oddíl 94 (pol. 151-159) ve výkazu výměr stavební části. Lešení má vliv na přesun hmot (pol. 272). Rozepsané položky ve výkazu výměr, přílohou tohoto Vysvětlení je opravený výkaz výměr stavební části („VV_stavební_revize_1“).

Dotaz číslo 2: V technické zprávě se u KZS ETICS udává omítka 1 mm zrno, ale ve výkazu výměr je 2 mm. Která hodnota platí?

Odpověď zadavatele: Platí hodnota dle PD, tj. zrno fasádní omítky velikosti 1 mm. Oprava pol. 121, přílohou tohoto Vysvětlení je opravený výkaz výměr stavební části („VV_stavební_revize_1“).

Zadavatel dále v souladu s ustanovením § 99 zákona mění a doplňuje zadávací dokumentaci takto:

Doplnění číslo 1: Zadavatel tímto mění výkaz výměr silnoproudu, kde je doplněn rozvaděč RNO a kabeláž pro nouzové osvětlení, které je součástí knihy svítidel (je součástí souboru silnoproudu). Přílohou tohoto Vysvětlení je opravený výkaz výměr silnoproudu („VV_silnoprout_revize_1.xlsx“).

Zadavatel vzhledem k výše uvedeným informacím prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 4. 6. 2025 v 13:00 hod.

V Brně dne 26. 5. 2025

.....
Mgr. Ilja Kašík
pověřen zadavatelem