



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČÍSLO 1

„Optimalizace technologie areálové čističky odpadních vod“

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

**nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve smyslu ustanovení § 25 zákona
zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona**

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: **Veterinární univerzita Brno**
Právní forma: veřejná vysoká škola, kód 601
Sídlo: Palackého tř. 1, 612 42 Brno
IČ: 62157124
DIČ: CZ62157124
Zastoupená: prof. MVDr. Aloisem Nečasem, Ph.D., MBA, rektor

IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZADAVATELE (v souladu s § 43 zákona)

Název: INVESTINŽENÝRING a.s.
Sídlo: Brno, Kapucínské náměstí 303/5, PSČ 60200
IČ: 60742470
Zastoupená: Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva
Kontaktní osoba: Mgr. Ilja Kašík, email: kasik@inving.cz, tel.: +420 604 665 171

Na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona sděluje vysvětlení zadávací dokumentace takto:

Dotaz číslo 1: U provozních souborů 1-4 jsou položky "Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál" uvedeny jako komplet včetně všech armatur a spojovacího materiálu. Ani z projektové dokumentace to není úplně zřejmé. Žádám proto o zaslání detailního rozpisu jednotlivých potrubních větví.

Odpověď zadavatele: Nedílnou částí zadávací dokumentace je nejen soupis prací, ale i výkresová dokumentace. Zatímco ve výkazu prací je specifikována kvalita požadované dodávky (tzn. materiálové provedení), z výkresové dokumentace je zřejmá stránka kvantitativní. Výkresová část je zhotovena tak, aby z ní mohla osoba kvalifikovaná spolehlivě určit požadovaný rozsah jednotlivých položek a řádně jej do nabídky ocenit. Vše je nakresleno striktně ve vyznačeném měřítku, popsáno a barevně vyznačeno.

Dotaz číslo 2: Ve výkazu, který je součástí zadávací dokumentace, je v části PS03 Hygienizace/dezinfekce u pol 3.02 Úkapová zachytňá vana – 4 kpl vyplněná jednotková a celková cena. Prosíme zadavatele o informaci, jak máme postupovat při zpracování nabídky, zda máme cenu ponechat nebo můžeme doplnit naši cenu.

3.02	Úkapová záchytná vana	kpl	4	18 848,00	75 392,00
	▶ nové zařízení				
	▶ slouží jako bezpečnostní prvek pro usazení 200 l sudů s reaktanty				
	▶ v samostatném objektu původní chlorovny				
	▶ médium:				
	- kyselina chlorovodíková HCl 9%				
	- chloritan sodný NaClO ₂ 7,5%				
	▶ půdorys cca 770 x 770 mm				
	▶ plast				
	▶ součástí je vlastní záchytná vana s pórořostěm a nájezdový klín				

Odpověď zadavatele: Došlo k pochybení na straně zadavatele. Přílohou tohoto Vysvětlení je opravený výkaz výměr („VETUNI-výkaz výměr_rev_1.xlsx“), který nahrazuje předchozí výkaz výměr, a tento opravený výkaz výměr účastníci použijí pro zpracování nabídky.

Zadavatel vzhledem k výše uvedeným informacím prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 7. 7. 2025 v 9:00 hod.

V Brně dne 24. 6. 2025

.....
Mgr. Ilja Kašík
pověřen zadavatelem