



9	MÍSTNOST PRO VÁP
10	SKLAD
11	PŘEDSÍŇKA - ŽENY
12	WC - ŽENY
13	SPRCHA - ŽENY
14	SAŇNA ČISTÁ - ŽENY
15	PŘEDSÍŇKA - MUŽI
16	WC - MUŽI
17	WC - MUŽI
18	WC - ŽENY
19	WC - ŽENY
20	PŘEDSÍŇKA - ŽENY
21	CHOUBA
22	ELEKTROIZOLACE
23	MÍSTNOST PRO POČÍTAČ
24	MÍSTNOST PRO MICHAI A VAŽECI ŽENY
25	SANITNÍ SEKCE 1M UBTJAJ MIST
26	ODCHOV BELAT - SEKCE 1 (272 KB)
27	ODCHOV BELAT - SEKCE 2 (272 KB)
28	ODCHOV BELAT - SEKCE 3 (272 KB)
29	ODCHOV BELAT - SEKCE 4 (272 KB)
30	ODCHOV BELAT - SEKCE 5 (272 KB)
31	ODCHOV BELAT - SEKCE 6 (272 KB)
32	ODCHOV BELAT - SEKCE 7 (272 KB)
33	ODCHOV BELAT - SEKCE 8 (272 KB)
34	PŘEHÁNČI CHOUBA

■ SKLADAMNÁTOVÉ SÍLO SV 15

Rozvody ve stěj budou provedeny kabely CYKY na povrchu v těsné soustavě, uloženy v kabelových drátěných žlábkách a v platových trubkách. Svítidla budou přisazeny ke stropu a napájecí kabely budou vedeny v ochranných plastových trubkách. Všechny kovové části ve stěj, jako jsou kovové nosné sloupky, sloupky hrzení, záručné dveře, kovová potrubí, kostry napáječek, včetně ochranné svorkovnice v rozvodnici budou spojeny se stávajícím ochranným pospojováním pomocí drátu FeZn 8 mm. Ochranné pospojování se propojí se společnou uzemňovací soustavou v betonových základech přes zkušební svorky osazené v odbočných krabicích Ko 125.

Ochranné pospojování bude provedeno dle ČSN 33 2000 5-54 a ČSN 33 2000 1-705.

Rozvodná soustava: 3+PE+N; 3x230/400V; 50 Hz

Ochrana : TN-C-S automatickým odpojením od zdroje
- ochranné pospojování
- proudový chránič

ZOOP. PROJEKTANT	JOSEF PELÁN	IČO 12151378	JOSEF PELÁN	SOŘIDSKÁ 1448
KRESL.	JOSEF PELÁN	IČO 12151378	404-01	12500
CHRES. NOV. 2021	DO. Srdy v novém Jdne		DIČ. CZ5609222254	
INVESTOR: VPU Brno, Pasážního 11 602 01, 612 42 Brno			DIČ. CZ5609222254	
MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU				FORMAT: A4
50 01 SÁ PRO OCHOV BELAT				DATUM: 12/2021
PUDORYS I.N.P-vstřepřodná elektrotenika včetně ochrany před blaskem				STUPEN: DVSF
				Č. ŽAKALDY: 202104
				MĚRHO: ČÍSLO VÝKRESU
				1:100 D.1.1.4.3

