

ÚPRAVNA VODY:

- Mechanický předfiltr FWS MS31:1
- Napojení 1", ruční odkalovací ventil
- Duplexní, automatický změkčovací filtr WGD 9100 SXT, kapacita 120
- Objemové řízení, napojení 1", Qmax 2 m3/hod , zařízení ve složení
- 1 x automatický duplexní řídicí ventil Flek 9100 SXT:
- 2 x sklolaminátová láhev s podstavcem
- 1 x solná nádoba s víkem 100l
- 2 x 30l změkčovací pryskyřice
- 1 x plovákový ventil
- Instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru
- 2 x nerezové napojovací hadice 600 mm 1" DN19
- 1 x montážní blok se zkušebním ventilem a obtokem 1"
- Kapky na měření tvrdosti vody
- Chemie na prvotní spuštění
- 50 kg regenerační sůl, balení 25 kg

LEGENDA MATERIÁLŮ:


- Studená voda
- Teplá voda
- Horká voda
- Cirkulace vody
- Voda 85°C
- Požární voda

- Studená:
 - PPR PN 16 25x3,5mm - 40M
 - PPR PN 16 32x4,4mm - 81,5M
 - Přípojky - 25M
 - HDPE 100 SDR 11 25x2,3mm - 10M
- Teplá:
 - PPR PN 20 25x4,2mm - 98M
 - Přípojky - 15M

- Požární voda: Ocelové potrubí DN 25 - přípojka
- Plastové potrubí PVC - 29M
- Potrubí PP-RCT STABI-OXY Ø25x2,8 - 13M
- Potrubí PP-RCT STABI-OXY Ø25x2,8 - 21M
- Venkovní napojení DN 63 - 10M


LEGENDA ZNAČEK:

- U - Umyvadlo
- PB - Průmyslový bojler
- NŽ - Napájecí žlab
- DA - Dezinfekční automat
- SV - Separace vody
- AN - Akumulační nádrž
- RN - Retenční nádrž
- K - Kompresor
- D - Dezinfekce
- VV - Výtokový ventil
- H - Vnitřní požární vodovod



±0,000 = 250,600 m n. m.

index	popis	datum	vypracoval	podpis
-------	-------	-------	------------	--------

<div><div><i>www.farmtec.cz</i></div></div>				číslo výtisku		
hlavní projektant		projektant	vypracoval	FARMTEC a.s. oblastní ředitelství Uherské Hradiště Na Splávku 1182 686 01 Uherské Hradiště tel.: 602 541 893 e-mail: mvarecha@farmtec.cz		
Ing. R. Buzík		Ing. M. Vařecha	E. Švejčarová			I. Vařecha
kraj	Moravskoslezský		okres		Nový Jičín	
obec	Kunín					
stavebník	Veterinární univerzita Brno, Školní zem. podnik Nový Jičín					
stavba	AKCE NOVOSTAVBA DOJÍRNY KUNÍN					
SO, PS	SO-02 DOJÍRNA					
obsah	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení PŮDORYS 1.NP - Vodovod					
				stupeň	DVD	
				datum	08/2024	
				formát	4×A4	
				zakázkové číslo	1220015218	
				měřítko	1 : 75	
				číslo výkresu	0.2	
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím FARMTEC a.s. a bez jejího souhlasu nesmí být kopírována nebo zpřístupněna třetí osobě!						