



LEGENDA:

- ŽELEZOBETON C25/30 XC4, XA1
- PODKLADNÍ BETON C8/10
- POLŠTĚR ZE ŠTĚRKODRTI HUTNĚNÝ NA Edef2 ≥ 55 MPa; Edef2/Edef1 < 2,5
- ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH, TLOUŠŤKA JEDNÉ VRSTVY MAX. 250 MM
- PŮVODNÍ ZEMINA

POZNÁMKA: - PROVÉST PŘEHUTNĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY, Edef2 = min. 25 MPa, NEÚNOSNÁ MÍSTA A PROSEDAVÁ MÍSTA VYMĚNIT.
- NEJPRVE VYBUDOVAT Dvě ČERPAČI STUDNĚ, SNÍŽIT HLADINU VODY TAK, ABY BYLO MOŽNÉ HUTNĚNÍ ROSTLÉHO TERÉNU A PROVEDENÍ NOVÉHO POLŠTĚRE ZE ŠTĚRKODRTI S DOSAŽENÝMI POŽADOVANÝMI DEFORMAČNÍMI MODULY.
- POŽADOVANÁ ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY POD JÍMKOU JE 95 kPa.
- POŽADOVANÉ KONEČNÉ PARAMETRY NA ÚPRAVENÉ PODLOŽÍ Edef2≥55 MPa; POMĚR MODULŮ Edef2/Edef1 < 2,5.
- JÍMKA NEJÍ NAVRŽENA NA VZTLAK SPODNÍ VODY. HLADINA SPODNÍ VODY MŮŽE VYSTOUPAT MAXIMÁLNĚ +0,150 M NAD HORNÍ HRANU ZÁKLADOVÉ DESKY.
- JE NUTNÉ DODRŽET VYSAHOVÁNÍ VÝKOPŮ S OHLEDEM NA DRUH ZEMINY V DANÉ LOKALITĚ.
- ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNIT PO VRSTVÁCH, MAX. TLOUŠŤKA JEDNÉ VRSTVY 250 MM.

OBSAH: 2550,0 M³
UŽITNÝ OBSAH: 2397,0 M³

±0,000 = 266,050

ZODP. PROJEKTANT	Ing. JAN MACHOVEC	IČO 40484852	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. MACHOVEC & JURDOVÁ Brátova tř. 823/7, TŘEBÍČ tel./fax 568841314 IČ: 40484852	
KRESLIL	JITKA JURDOVÁ	IČO 40482510		
OKRES: NOVÝ JIČÍN		MÍSTO: ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA		
INVESTOR: VFU BRNO, PALACKÉHO TR. 1946/1, 612 42 BRNO				
MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU			FORMÁT	A4
			DATUM	11/2021
			STUPEŇ	SDURSP
			Č. ZAKÁZKY	PK002/21
SO 02 SKLADOVACÍ JÍMKA NA KEJDU ŘEZ A-A			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:100	D.1.2.1.b.2