



LEGENDA:

	ŽELEZOBETON C25/30 XC4, XA1
	PODKLADNÍ BETON C8/10
	POLŠTĚR ZE ŠTĚRKODRTI TLOUŠŤKY MIN. 250 MM HUTNĚNÝ NA Edef2 ≥ 30 MPa; Edef2/Edef1 < 2,5.
	ZPĚTNÝ ZÁSYP (HUTNIT PO VRSTVÁCH, MAX. TLOUŠŤKA JEDNÉ VRSTVY 250 MM)
	PŮVODNÍ ZEMINA

POZNÁMKA: - PROVĚST PŘEHUTNĚNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY, Edef2 = min. 15 MPa, NEÚNOSNÁ MÍSTA A PROSEDAVÁ MÍSTA VYMĚNIT.
- NEJPRVE VYBUDOVAT DVĚ ČERPAČÍ STUDNĚ, SNÍŽIT HLADINU VODY TAK, ABY BYLO MOŽNÉ HUTNĚNÍ ROSTLÉHO TERÉNU A PROVEDENÍ NOVÉHO POLŠTĚŘE ZE ŠTĚRKODRTI S DOSAŽENÝMI POŽADOVANÝMI DEFORMAČNÍMI MODULY.
- POŽADOVANÁ ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY POD JÍMKOU JE 150 kPa.
- POŽADOVANÉ KONEČNÉ PARAMETRY NA UPRAVENÉ PODLOŽÍ Edef2 ≥ 30 MPa; POMĚR MODULŮ Edef2/Edef1 < 2,5.
- JÍMKA JE NAVRŽENA NA VYPLAVÁNÍ. HLADINA SPODNÍ VODY MŮŽE VYSTOUPAT MAXIMÁLNĚ +2,24 M NAD HORNÍ HRANU ZÁKLADOVÉ DESKY.
- JE NUTNÉ DODRŽET VYSAHOVÁNÍ VÝKOPŮ S OHLEDEM NA DRUH ZEMINY V DANÉ LOKALITĚ.
- ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNIT PO VRSTVÁCH, MAX. TLOUŠŤKA JEDNÉ VRSTVY 250 MM.

KOMORA PRO KEJDU:

OBSAH: 36,76 M³
UŽITNÝ OBSAH: 25,54 M³

KOMORA PRO SPLAŠKOVÉ VODY:

OBSAH: 36,76 M³
UŽITNÝ OBSAH: 25,54 M³

±0,000 = 263,400

ZODP. PROJEKTANT	Ing. JAN MACHOVEC	IČO 40464652	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. MACHOVEC & JURDOVÁ Bráfova tř. 823/7, TŘEBÍČ tel./fax 568841314 IČ: 40464652
KRESLIL	JITKA JURDOVÁ	IČO 40462510	
OKRES: NOVÝ JIČÍN	OK: ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA		
INVESTOR: VFU BRNO, PALACKÉHO TR. 1946/1, 612 42 BRNO			
MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU			FORMÁT 2A4
SO 04 PODZEMNÍ DVOUKOMOROVÁ JÍMKA ŘEZ A-A			DATUM 11/2021
			STUPEŇ SDURSP
			Č. ZAKÁZKY PK002/21
			MĚŘITKO ČÍSLO VÝKRESU
			1:50 D.1.4.1.b.2