



Popis:

Půdorys střechy znázorňuje umístění a orientaci fotovoltaických panelů (PV)

Odchovna jalovic umístěná na parc. č. 369/1
Sklon střechy: 10°
Střešní krytina - plechová, PUR panely 40mm

Instalováno bude 110ks panelů MONO ODA-450-36-MH, 450Wp na montážních konstrukcích - Al profilech

Ochrana před úrazem:

DC do 1000V/IT automatickým odpojením od zdroje s uzemněním a pospojováním

AC živých částí - izolací, krytem
neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
zvýšená ochranným pospojováním

Vypracoval: Jiří Mikšík	Kontroloval: Mgr. M. Krynský	Změna:	Jiří Mikšík Opavská 573 793 12 Horní Benešov tel.: 602 566 101	
Kreslil:	Schválil:			
Zodpovědný projektant:	Datum: 25.8.2022			
Situace střechy odchovny jalovic parc. č. 369/1, 742 42 Šenov u Nového Jičína				Typ:
			Měřítko:	Heslo dodávky:
Investor: Veterinární univerzita Brno		Číslo případu:		