



FVE přímé spotřeby obsahuje 110 panelů AU-144MH.  
o výkonu 450Wp (celkem 49500Wp).

**MI1** Mikrostrídač (Microinverter)

MI 19 - MI 28 jsou napojeny na L1  
MI 10 - MI 18 jsou napojeny na L2  
MI 1 - MI 9 jsou napojeny na L3  
Na mikrostrídače DEYE 1,8K č. 1 - 27 jsou vždy napojeny 4 panely.  
Na mikrostrídač DEYE 1K č. 28 jsou napojeny zbývající 2 panely.

Vypracoval: <b>Jiří Mikšík</b>	Kontroloval: <b>Mgr. M. Krynský</b>	Změna:	<b>Jiří Mikšík</b> <b>Opavská 573</b> <b>793 12 Horní Benešov</b> tel.: 602 566 101	
Kreslil:	Schválil:			
Zodpovědný projektant:	Datum: <b>25.8.2022</b>			
FVE odchovna jalovic - síťová část - přímá spotřeba parc. č. 369/1, 742 42 Šenov u Nového Jičína			Měřitko:	Heslo dodávky:
Investor: <b>Veterinární univerzita Brno</b>		Číslo případu:		